

³ Pravilnik objavljen u "Službenom glasniku BiH", broj 64/25

priključeno na prijenosnu mrežu, kao i osobu za koju se provodi postupak u vezi priključenja,

‘Maksimalna snaga hibridnog postrojenja’ označava najveću trajnu aktivnu snagu koju hibridno postrojenje na mjestu priključka predaje ili preuzima s mreže, kako je utvrđeno elaboratom,

‘Maksimalna snaga postrojenja za skladištenje električne energije’ označava najveću trajnu aktivnu snagu koju postrojenje za skladištenje električne energije na mjestu priključka predaje ili preuzima s mreže, kako je utvrđeno elaboratom,

‘Načelna suglasnost za priključenje’ označava prethodnu suglasnost koja korisniku potvrđuje mogućnost priključenja na prijenosnu mrežu pod uvjetima i po proceduri definiranoj ovim Pravilnikom, uključujući i eventualne uvjete utvrđene ovom suglasnošću,

‘NOS’ je "Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini", Sarajevo,

‘Obnovljivi izvori energije’ označavaju obnovljive nefosilne izvore energije (energija vjetra, solarna energija, geotermalna energija, energija iz okoliša, energija plime, oseke i druga morska energija, hidroenergija, biomasa, plin dobiven od otpada, plin dobiven iz uređaja za obradu otpadnih voda i bioplin),

‘Odobrenje za priključenje’ označava dokument kojim se potvrđuje da su ispunjeni svi potrebni tehnički, pravni i ekonomski preduvjeti za priključak korisnika na prijenosnu mrežu, u skladu s ovim Pravilnikom i Mrežnim kodeksom,

‘Operator distribucijskog sustava’ označava pravnu osobu odgovornu za rad, upravljanje, održavanje i razvoj distribucijskog sustava na određenom području i njegovo povezivanje s drugim sustavima, te za osiguravanje dugoročne sposobnosti sustava da zadovolji razumnu potražnju za distribucijom električne energije,

‘Postrojenje za skladištenje električne energije’ označava objekt u kojem se skladišti energija,

‘Priključak’ označava skup vodova, opreme i uređaja za prijenos električne energije kojima se objekt korisnika povezuje na prijenosnu mrežu, od mjernog uređaja do najbliže točke na mreži u kojoj je priključenje tehnički, pravno i ekonomski moguće,

‘Priključna snaga’ označava najveću trajnu aktivnu snagu koju postrojenje korisnika (a koje troši, proizvodi i/ili skladišti električnu energiju) može preuzimati iz mreže ili isporučivati u mrežu na mjestu priključenja, kako je navedeno u ugovoru o priključenju ili dogovoreno između Elektroprijenosa i NOS-a s jedne strane i korisnika s druge strane,

‘Skladištenje električne energije’ označava odgađanje konačne upotrebe električne energije do trenutka kasnijeg od onog u kojem je proizvedena ili pretvaranje električne energije u oblik energije koji se može skladištiti, skladištenje takve energije i naknadno pretvaranje takve energije u električnu energiju ili njena upotreba kao drugog nositelja energije,

‘Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži’ označava izgradnju novih objekata, rekonstrukciju ili nadogradnju postojećih objekata, kao i prilagođavanje mreže neophodne za priključenje korisnika,

‘Ugovor o priključku’ označava ugovor između Elektroprijenosa i korisnika kojim se uređuju uvjeti priključenja na prijenosnu mrežu,

‘Uvjeti za priključak korisnika na prijenosnu mrežu’ označavaju dokument koji definira minimum tehničkih, konstruktorskih i operativnih kriterija koje moraju zadovoljiti postojeći i budući korisnici priključeni na prijenosnu mrežu,

‘Zahtjev za izdavanje uvjeta za priključak’ označava prijavu u definiranoj formi podnesenu od strane korisnika koji traži priključak na prijenosnu mrežu.

DIO DRUGI – UVJETI ZA PRIKLJUČAK KORISNIKA NA PRIJENOSNU MREŽU

Članak 3.

(Svrha uvjeta za priključak korisnika na prijenosnu mrežu)

- (1) Korisnik je obavezan podnijeti zahtjev za izdavanje uvjeta za priključak korisnika na prijenosnu mrežu (u daljnjem tekstu: uvjeti za priključak) u slučaju namjere izgradnje novog objekta.
- (2) Zahtjev za izdavanje uvjeta za priključak obavezan je podnijeti i postojeći korisnik u slučaju:
 - a) povećanja priključne snage,
 - b) ugradnje postrojenja za skladištenje električne energije,
 - c) dogradnje ili rekonstrukcije objekta u slučajevima povećanja priključne snage, razdvajanja ili spajanja instalacije unutar objekta,
 - d) promjene tehničkih parametara priključka,
 - e) promjene kategorije potrošnje,
 - f) priključenja novih ili povećanja snage postojećih vlastitih izvora napajanja.
- (3) Uvjeti za priključak se izdaju u cilju osiguravanja ostalih potrebnih dokumenata, a radi sagledavanja mogućnosti i uvjeta priključenja objekta korisnika na mrežu i uvjeta korištenja mreže.

Članak 4.

(Podnošenje zahtjeva)

- (1) Pisani zahtjev za izdavanje uvjeta za priključak korisnik podnosi Elektroprijenosu na propisanom obrascu.
- (2) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjeta za priključak korisnik plaća naknadu za podnošenje zahtjeva u skladu s Cjenovnikom.
- (3) Elektroprijenos izrađuje i objavljuje obrazac zahtjeva.
- (4) Obrazac zahtjeva se može preuzeti u Elektroprijenosu ili na njegovoj internet stranici.
- (5) Izuzetno, ukoliko obrazac zahtjeva ne omogućava navođenje svih neophodnih podataka propisanih ovim Pravilnikom, zahtjev se može podnijeti na postojećem obrascu, uz dodatno pisano obrazloženje.

Članak 5.

(Sadržaj zahtjeva za izdavanje uvjeta za priključak)

- (1) Zahtjev mora sadržavati:
 - a) osnovne podatke o korisniku,
 - b) naziv, vrstu, adresu i broj katastarske čestice objekta koji se priključuje na mrežu,
 - c) planirani datum priključenja,
 - d) planiranu instaliranu i priključnu snagu i godišnju potrošnju/proizvodnju postrojenja korisnika, a za hibridno i postrojenje za skladištenje električne energije i maksimalnu snagu i kapacitet skladišta,
 - e) namjenu potrošnje električne energije, za kupce,
 - f) režim korištenja ili proizvodnje snage i energije,
 - g) ostale tehničke parametre u skladu s Mrežnim kodeksom.
- (2) Uz zahtjev za izdavanje uvjeta za priključak korisnik prilaže akt nadležnog organa koji posjeduje odgovarajuće evidencije, a koji obvezno sadrži:
 - a) puni naziv podnositelja zahtjeva za izdavanje akta,
 - b) naziv i priključnu snagu objekta čija izgradnja je planirana,
 - c) brojeve katastarskih čestica s nazivom katastarske općine lokacije na kojoj je planirana izgradnja objekta,

- d) konstataciju da je izgradnja objekta na predmetnoj lokaciji u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom ili da je izgradnja objekta u skladu s izmjenama prostorno-planske dokumentacije za koje je u tijeku postupak donošenja ili da je izgradnja objekta u skladu s novom planskom dokumentacijom za koju je u tijeku postupak donošenja,
- e) konstataciju da se akt izdaje u svrhu korištenja u postupku izdavanja uvjeta za priključak.

Članak 6.

(Načelna suglasnost za priključenje)

- (1) Na zahtjev korisnika ili nadležnog organa uprave za izdavanje dokumenta iz stavka (2) članka 5. ovog Pravilnika, Elektroprijenos može izdati načelnu suglasnost za priključenje. Sadržaj zahtjeva jednak je sadržaju zahtjeva za izdavanje uvjeta za priključak.
- (2) Kopiju načelne suglasnosti za priključenje Elektroprijenos dostavlja NOS-u.
- (3) Načelna suglasnost za priključenje važi godinu dana od dana izdavanja, a izuzetno se može produžiti za jednu godinu.

Članak 7.

(Izdavanje uvjeta za priključak)

- (1) Uvjete za priključak izdaje Elektroprijenos na temelju elaborata.
- (2) Korisnik se ne može priključiti, niti mu se može povećati priključna snaga na osnovu uvjeta za priključak.

Članak 8.

(Sadržaj uvjeta za priključak)

- (1) Uvjeti za priključak sadrže:
 - a) osnovne podatke o korisniku,
 - b) naziv, vrstu, adresu i broj katastarske čestice objekta koji se priključuje na mrežu,
 - c) mjesto priključenja objekta na mrežu,
 - d) instaliranu i priključnu snagu ili maksimalnu snagu i kapacitet hibridnog i postrojenja za skladištenje električne energije, kao i planiranu godišnju predaju/preuzimanje električne energije,
 - e) tehničke uvjete za priključenje na prijenosnu mrežu,
 - f) kategoriju potrošnje, odnosno proizvodnje,
 - g) tehničke uvjete obračunskog mjernog mjesta,
 - h) planirani rok priključenja,
 - i) nazivni napon na obračunskom mjernom mjestu,
 - j) dozvoljeni faktor snage,
 - k) rok važenja,
 - l) uvjete prestanka važenja,
 - m) uputu o pravnom lijeku.
- (2) Sastavni dio uvjeta za priključak je elaborat.

Članak 9.

(Rokovi izdavanja i važenja uvjeta za priključak)

- (1) Elektroprijenos uvjete za priključak izrađene u skladu sa stavkom (1) članka 7. ovog Pravilnika zajedno s elaboratom dostavlja podnositelju zahtjeva u roku od 90 dana od podnošenja zahtjeva, odnosno 30 dana nakon revizije elaborata, ukoliko ga izrađuje treća strana.
- (2) Uvjeti za priključak se izdaju s razdobljem važenja od tri godine.

Članak 10.

(Prihvatanje uvjeta za priključak)

- (1) Nakon dobijanja uvjeta za priključak korisnik je obavezan da Elektroprijenosu dostavi pisanu izjavu da prihvata uvjete za priključak, o čemu Elektroprijenos obavještava NOS.

- (2) Pisana izjava korisnika o prihvatanju uvjeta za priključak daje se u standardiziranoj formi koju definira Elektroprijenos.

Članak 11.

(Elaborat)

- (1) Elaborat obuhvaća izgradnju priključka na prijenosnu mrežu i utjecaj korisnika na prijenosni sustav.
- (2) Obim i sadržaj elaborata definira NOS, uz konzultaciju s Elektroprijenosom.
- (3) Elektroprijenos je odgovoran za izradu elaborata.
- (4) Procjene i proračuni za izradu elaborata se izvode za godinu planiranog priključenja korisnika na mrežu, koristeći standardne metodologije planiranja.
- (5) U slučaju hibridnog postrojenja, korisnik može tražiti da se elaborat radi na satnoj rezoluciji, čime se stječe jedan od uvjeta za sklapanje fleksibilnog ugovora o priključku, kojim se definiraju operativna ograničenja za slučajeve zagušenja u mreži.
- (6) Ukoliko NOS utvrdi da je došlo do izmjena okolnosti na prijenosnoj mreži usljed bilanciranja novih korisnika u razdoblju od dana izdavanja uvjeta za priključak do dana podnošenja zahtjeva za zaključivanje ugovora o priključku, NOS može od korisnika zahtijevati dopunu elaborata u skladu s utvrđenim promjenama na prijenosnoj mreži, prije davanja suglasnosti na zaključenje ugovora o priključku.
- (7) NOS vrši pregled, odobravanje i direktnu reviziju elaborata koji izrađuje Elektroprijenos.
- (8) Na zahtjev korisnika, Elektroprijenos, uz konzultaciju s NOS-om, može odobriti da elaborat izradi druga stručna institucija navedena u zahtjevu. U tom slučaju NOS, uz konzultaciju s Elektroprijenosom, definira i projektni zadatak za izradu elaborata.
- (9) NOS, uz aktivno sudjelovanje Elektroprijenosa, vrši pregled, odobravanje i direktnu reviziju elaborata koji izrađuje druga stručna institucija za korisnika.
- (10) Rezultati revizije se javno prezentiraju.

Članak 12.

(Rješenja u elaboratu)

Rješenja data u elaboratu su obvezujuća za korisnika i predstavljaju osnovu za izdavanje uvjeta za priključak.

Članak 13.

(Izrada elaborata od strane Elektroprijenosa)

Ukoliko elaborat izrađuje Elektroprijenos, koriste se sljedeća pravila:

- a) ugovor o izradi elaborata zaključuju Elektroprijenos i korisnik.
- b) ugovor o izradi elaborata sadrži i odredbe o reviziji.
- c) tijekom izrade elaborata Elektroprijenos može zatražiti dodatne informacije od korisnika.

Članak 14.

(Troškovi izrade elaborata)

- (1) Korisnik snosi troškove izrade i revizije elaborata.
- (2) Troškove izrade elaborata, ukoliko je obrađivač, utvrđuje Elektroprijenos.
- (3) NOS utvrđuje troškove revizije elaborata.

DIO TREĆI – NAKNADA ZA PRIKLJUČAK

Članak 15.

(Namjena naknade za priključak)

- (1) Naknada za priključak je iznos koji korisnik plaća Elektroprijenosu za priključenje na mrežu ili za povećanje priključne snage.
- (2) Naknada za priključak namijenjena je za sudjelovanje u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži za

osiguravanje priključenja korisnika i za pokrivanje troškova izgradnje priključka.

- (3) Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži za osiguravanje priključenja korisnika i izgradnja priključka u nadležnosti su Elektroprijenosa.

Članak 16.

(Struktura naknade za priključak)

- (1) Naknada za priključak se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela.
- (2) Naknadu za priključak utvrđuje Elektroprijenos na temelju elaborata.
- (3) Naknadu za priključak snosi korisnik u skladu s odredbama ugovora o priključku.

Članak 17.

(Fiksni dio naknade za priključak)

- (1) Fiksni dio naknade za priključak se obračunava po sljedećoj formuli:

Za novog korisnika:

$$N = C \cdot P$$

Za korisnika koji povećava priključnu snagu ili postojeći objekt pretvara u hibridno postrojenje:

$$N_2 = C \cdot (P_2 - P_1)$$

gdje su:

N– jednokratni novčani iznos koji plaća korisnik radi osiguravanja uvjeta za priključenje,

C– jedinična cijena priključne snage korisnika definirana Cjenovnikom,

P– odobrena priključna snaga korisnika,

N₂– jednokratni novčani iznos koji plaća korisnik radi osiguravanja uvjeta za povećanje priključne snage,

P₂– odobrena priključna snaga korisnika po zahtjevu za povećanja snage,

P₁– prethodno odobrena priključna snaga korisnika prije odobrenja priključne snage.

- (2) Objekti koji za proizvodnju električne energije koriste obnovljive izvore energije ili postrojenja za skladištenje električne energije plaćaju 60% fiksnog dijela naknade za priključenje. Objekti koji za proizvodnju koriste hidroenergiju ovu povlasticu mogu koristiti u slučaju da im instalirana snaga ne prelazi 10 MW.
- (3) Svake kalendarske godine, počev od 1. siječnja 2027. godine, procenat plaćanja fiksnog dijela naknade za priključenje iz stavka (2) ovog članka se povećava za dodatnih 10%, sve do postizanja punog iznosa ovog dijela naknade za priključenje.
- (3) Ukoliko se elaboratom ili njegovom revizijom utvrdi da se priključna snaga razlikuje od one navedene u zahtjevu, plaćanje fiksnog dijela naknade za priključenje se vrši po stvarno utvrđenoj priključnoj snazi.

Članak 18.

(Varijabilni dio naknade za priključak)

- (1) Varijabilni dio naknade za priključak služi za pokrivanje troškova priključka iz članka 19. ovog Pravilnika.
- (2) Za izračunavanje varijabilnog dijela naknade za priključak korisnika na prijenosnu mrežu koriste se jedinične cijene roba, radova i usluga i standardnih normativna radova, koje Elektroprijenos čini javno dostupnim.
- (3) Ukoliko se nakon kolaudacije izvedenog priključka ispostavi da je razlika između obračunatog varijabilnog i stvarnog troška veća od ±5%, plaćanje naknade se vrši po stvarnom trošku.

Članak 19.

(Troškovi priključka)

- (1) Troškovi priključka korisnika na naponskoj razini 110 kV i više, ovisno od tehničkog rješenja priključenja datog u

elaboratu, obuhvaćaju troškove pripreme, uključivo i eventualni otkup zemljišta i izgradnje visokonaponskog priključnog dalekovoda, od točke na mreži definirane elaboratom do mjernog uređaja, kao i opreme dalekovodnog polja s pripadajućim dijelom sabirnica u postrojenju/njima Elektroprijenosa. U troškove priključka se uključuju i troškovi ugradnje sustava za mjerenje i zaštitu, kao i ugradnje uređaja potrebnih za pogon i vođenje sustava nakon priključenja objekta korisnika na mrežu.

- (2) Investitor i vlasnik priključka je Elektroprijenos.

- (3) Elektroprijenos može korisniku povjeriti izgradnju priključka uz nadzor Elektroprijenosa u svim fazama izgradnje. Vlasništvo nad izgrađenim priključkom korisnik je dužan prenijeti Elektroprijenosu bez naknade.

Članak 20.

(Odnosi novog s već priključenim korisnikom)

- (1) Ukoliko se novi korisnik naknadno priključuje putem istog priključnog voda ili koristi dio infrastrukture ili postrojenja za koje je već priključen korisnik platio naknadu za priključak, postojeći korisnik ima pravo na obeštećenje dijela varijabilnog iznosa naknade koje se uređuje posebnim međusobnim ugovorom.
- (2) U slučaju da korisnici iz stavka (1) ovog članka ne mogu da postignu dogovor o visini naknade za obeštećenje, na zahtjev jednog od korisnika, visinu naknade određuje Elektroprijenos.
- (3) U slučaju priključenja svakog narednog korisnika, svi prethodno priključeni korisnici koji su platili naknadu za priključak i/ili obeštećenje imaju pravo na obeštećenje.
- (4) Pravo na obeštećenje korisnik može koristiti tijekom razdoblja od 10 godina, počev od dana priključenja objekta.

Članak 21.

(Troškovi stvaranja tehničkih uvjeta u mreži)

- (1) Stvaranje tehničkih uvjeta u mreži vrši se na temelju Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže.
- (2) Investitor i vlasnik objekata prijenosne mreže, odnosno njihovih dijelova, čijom se izgradnjom stvaraju tehnički uvjeti u mreži za osiguravanje priključenja korisnika je Elektroprijenos.
- (3) Objekti iz stavka (2) ovog članka financiraju se iz tarife i fiksnog dijela naknade za priključenje.

Članak 22.

(Cjenovnik)

- (1) Elektroprijenos izrađuje Cjenovnik usluga za priključak korisnika koji sadrži i iznos naknade za podnošenje zahtjeva i jediničnu cijenu priključne snage korisnika.
- (2) Cjenovnik se dostavlja DERK-u na odobrenje.
- (3) Cjenovnik usluga se objavljuje na internet stranici Elektroprijenosa.
- (4) Procedura izmjene Cjenovnika je ista kao i procedura njegovog donošenja.

DIO ČETVRTI – UGOVOR O PRIKLJUČKU

Članak 23.

(Ugovor o priključku)

- (1) Na temelju izdatih uvjeta za priključak, građevinske dozvole za priključak i/ili VN postrojenje i suglasnosti NOS-a na zaključivanje ugovora o priključku u skladu s člankom 11. stavak (6) ovog Pravilnika, Elektroprijenos i korisnik, na zahtjev korisnika, zaključuju ugovor o priključku.
- (2) Jedan primjerak potpisanog ugovora Elektroprijenos dostavlja NOS-u.

Članak 24.

(Sadržaj ugovora o priključku)

- (1) Ugovorom o priključku uređuju se tehnički, pravni i ekonomski uvjeti priključenja na mrežu, te sve pojedinosti izgradnje priključka, budući vlasnički odnosi, kao i budući odnosi u radu i održavanju između korisnika i Elektroprijenosa nad izgrađenim objektima priključka korisnika.
- (2) Ugovor o priključku sadrži, ali se ne ograničava na:
 - a) podatke o ugovornim stranama,
 - b) predmet ugovora,
 - c) specifikaciju radova i opreme za izgradnju priključka na mrežu definiranih elaboratom,
 - d) specifikaciju tehničkih parametara opreme korisnika u skladu s elaboratom,
 - e) iznos naknade za priključak u skladu s elaboratom,
 - f) rok i dinamiku plaćanja naknade za priključenje,
 - g) rok izvedbe radova koji su predmet ugovora,
 - h) rok priključenja,
 - i) uvjete za izvođenje priključka,
 - j) način i nositelje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
 - k) uvjete za stavljanje priključka u funkciju u skladu s Mrežnim kodeksom,
 - l) vlasničke odnose i vlasničko razgraničenje,
 - m) odgovornost za štetu i visinu ugovorne kazne za slučaj neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora,
 - n) rok važenja ugovora,
 - o) razloge raskida ugovora,
 - p) ostale uvjete,
 - q) način rješavanja sporova.

DIO PETI – ODOBRENJE ZA PRIKLJUČENJE NA PRIJENOSNU MREŽU I PUŠTANJE U POGON

Članak 25.

(Odobrenje za priključenje VN postrojenja i priključka)

- (1) Korisnik obavještava Elektroprijenos o završetku radova na dijelu VN postrojenja koje je u funkciji prijenosa električne energije i priključku, ukoliko ga korisnik gradi, te dostavlja:
 - a) investicijsko-tehničku dokumentaciju,
 - b) potvrdu o provedenim ispitivanjima,
 - c) prijedlog programa kontrole izvedenih radova.
- (2) Program kontrole odobrava Elektroprijenos i obavještava korisnika o datumu kontrole, najkasnije sedam dana prije datuma utvrđenog za kontrolu.
- (3) Nakon izvršene kontrole iz stavka (1) ovog članka, Elektroprijenos dostavlja NOS-u i korisniku zapisnik o izvršenoj kontroli i spremnosti puštanja u pogon.
- (4) Ukoliko Elektroprijenos gradi priključak, Elektroprijenos dostavlja NOS-u i korisniku zapisnik o izvršenoj kontroli i spremnosti puštanja u pogon priključka.
- (5) Na zahtjev korisnika, Elektroprijenos izdaje odobrenje za priključenje VN postrojenja i priključka, ukoliko ga gradi korisnik.
- (6) U prilogu zahtjeva za izdavanje odobrenja za priključenje VN postrojenja i priključka, ukoliko ga gradi korisnik, dostavlja se sljedeća dokumentacija:
 - a) građevinska dozvola za VN postrojenje,
 - b) građevinska dozvola za priključak,
 - c) uporabna dozvola za VN postrojenje,
 - d) uporabna dozvola za priključak,
- (7) Jedan primjerak odobrenja za priključenje VN postrojenja i priključka, ukoliko ga gradi korisnik, Elektroprijenos dostavlja NOS-u.

Članak 26.

(Sadržaj odobrenja za priključenje VN postrojenja i priključka)

Odobrenje za priključenje VN postrojenja i priključka sadrži, ali se ne ograničava na:

- a) podatke o korisniku,
- b) naziv, vrstu, adresu i broj katastarske čestice,
- c) broj građevinske dozvole za VN postrojenje,
- d) broj građevinske dozvole za priključak,
- e) broj uporabne dozvole za VN postrojenje,
- f) broj uporabne dozvole za priključak,
- g) namjenu instaliranih kapaciteta korisnika,
- h) nominalni napon priključka,
- i) mjesto i tehničke karakteristike priključka,
- j) tehničke karakteristike obračunskog mjernog mjesta,
- k) vrstu i podešenje zaštita,
- l) obvezu poštovanja Mrežnog kodeksa,
- m) uvjete važenja,
- n) uputu o pravnom lijeku.

Članak 27.

(Suglasnost za puštanje u pogon VN postrojenja i priključka)

- (1) Suglasnost za puštanje u pogon VN postrojenja i priključka izdaje NOS, na temelju zahtjeva korisnika i odobrenja za priključenje.
- (2) U prilogu zahtjeva za izdavanje suglasnosti dostavljaju se sljedeći dokumenti:
 - a) protokol o podešenju zaštita,
 - b) sporazum o upravljanju između korisnika i NOS-a,
 - c) izvješće o uspostavljenoj komunikaciji i izvršenom testiranju za razmjenu neophodnih mjernih veličina s NOS-om i Elektroprijenosom.
- (3) NOS obavještava korisnika i Elektroprijenos o terminu puštanja u pogon VN postrojenja i priključka.

Članak 28.

(Suglasnost za privremeni pogon objekta korisnika)

- (1) Suglasnost za privremeni pogon daje pravo korisniku na priključenje na prienosnu mrežu u svrhu provođenja svih potrebnih funkcionalnih ispitivanja, a u skladu s Mrežnim kodeksom i testovima usuglašenosti.
- (2) Suglasnost za privremeni pogon izdaje NOS na zahtjev korisnika i na temelju odobrenja za priključenje iz članka 25. ovog Pravilnika.
- (3) U prilogu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za privremeni pogon se dostavlja:
 - a) dozvola nadležnog organa koja pokriva razdoblje provođenja funkcionalnih ispitivanja (samo za proizvodne objekte),
 - b) izjava korisnika o spremnosti puštanja objekta u pogon,
 - c) izjava korisnika o spremnosti za sinkronizaciju (samo za proizvodne objekte),
 - d) protokol o ispitivanju i podešenju zaštita,
 - e) sporazum o upravljanju između korisnika i NOS-a,
 - f) izvješće o uspostavljenoj komunikaciji i izvršenom testiranju za razmjenu neophodnih mjernih veličina s NOS-om i Elektroprijenosom,
 - g) prijedlog programa puštanja u rad,
 - h) potpisan i ovjeren registar mjerenja u skladu s Mrežnim kodeksom.
- (4) U razdoblju važenja suglasnosti za privremeni pogon korisnik je dužan provesti sva funkcionalna ispitivanja, ispitivanja u skladu s Mrežnim kodeksom i ispitivanja u skladu s testovima usuglašenosti i rezultate dostaviti NOS-u na odobrenje.
- (5) Suglasnost za privremeni pogon se izdaje na razdoblje od 12 mjeseci. Primjerak suglasnosti za privremeni pogon

NOS dostavlja nadležnim regulatornim komisijama i Elektroprijenosu.

- (6) Produženje suglasnosti za privremeni pogon može biti odobreno kada, na zahtjev korisnika, NOS procjeni da je korisnik postigao značajan napredak prema punoj usuglašenosti.

Članak 29.

(Sadržaj suglasnosti za privremeni pogon objekta korisnika)

Suglasnost za privremeni pogon objekta korisnika sadrži, ali se ne ograničava na:

- podatke o korisniku,
- tehničke podatke o objektu korisnika,
- namjenu instaliranih kapaciteta korisnika,
- nominalni napon priključka,
- termin priključenja,
- uvjete važenja,
- obvezu poštovanja Mrežnog kodeksa i Tržišnih pravila.

Članak 30.

(Testovi usuglašenosti)

- Tijekom važenja suglasnosti za privremeni pogon, korisnik je obavezan da provede testove usuglašenosti.
- Način i vrsta ispitivanja, te dužnosti i obveze NOS-a i korisnika su definirane u testovima usuglašenosti koje objavljuje NOS na svojoj internet stranici.
- Korisnik dostavlja rezultate ispitivanja provedene u skladu s testovima usuglašenosti NOS-u na verificiranje.

Članak 31.

(Suglasnost za trajni pogon objekta korisnika)

- Suglasnost za trajni pogon objekta korisnika izdaje NOS na zahtjev korisnika, a na temelju verificiranih rezultata testova usuglašenosti.
- U prilogu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za trajni pogon se dostavlja:
 - uporabna dozvola za objekt korisnika,
 - dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije koju izdaje nadležna regulatorna komisija (za proizvodne jedinice).
- Primjerak suglasnosti za trajni pogon NOS dostavlja nadležnim regulatornim komisijama i Elektroprijenosu.

Članak 32.

(Sadržaj suglasnosti za trajni pogon objekta korisnika)

Suglasnost za trajni pogon objekta korisnika sadrži, ali se ne ograničava na:

- podatke o korisniku,
- broj uporabne dozvole objekta korisnika,
- broj dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije (samo za proizvodne jedinice),
- tehničke podatke o objektu korisnika,
- namjenu instaliranih kapaciteta korisnika,
- mjesto i napon priključenja na prijenosnu mrežu,
- odobrenu priključnu snagu,
- podatke o obračunskom mjernom mjestu,
- obvezu poštovanja Mrežnog kodeksa i Tržišnih pravila,
- uvjete važenja,
- uputu o pravnom lijeku.

DIO ŠESTI – PRIKLJUČAK NA SREDNJEM NAPONU

Članak 33.

(Priključak na srednjem naponu u objektima Elektroprijenosa)

- Priključak korisnika putem srednjenaponskih vodova 35, 20, 10 i 6 kV na trafostanice Elektroprijenosa (u daljnjem tekstu: SN priključak) vrši se po zahtjevu nadležnog operatora distribucijskog sustava.

- Nadležni operator distribucijskog sustava izdaje suglasnost za priključenje korisnika na srednjenaponsku mrežu, uključujući i postrojenje srednjeg napona u trafostanicama Elektroprijenosa, vodeći računa o optimalnom razvoju distribucijske i prijenosne mreže.

- Elektroprijenos izdaje uvjete za SN priključak na zahtjev nadležnog operatora distribucije.

- Korisnici koji po ocjeni operatora distribucijskog sustava mogu dobiti priključak na distribucijsku mrežu napona 35, 20, 10, 6 i 0,4 kV ne mogu se pojaviti sa zahtjevom za priključenje na prijenosnu mrežu naponske razine 110 kV i više.

Članak 34.

(Sadržaj uvjeta za SN priključak)

Pored podataka iz članka 8. ovog Pravilnika, uvjeti za SN priključak sadrže i:

- podatke o operatoru distribucijskog sustava,
- naziv, vrstu i naponsku razinu srednjenaponskog voda koji se priključuje,
- mjesto priključenja srednjenaponskog voda u trafostanici 110/x kV.

Članak 35.

(Naknada za SN priključak)

- Operator distribucijskog sustava plaća Elektroprijenosu naknadu za SN priključak iz stavka (1) članka 33. ovog Pravilnika.
- Naknada za SN priključak se utvrđuje po čeliji i naponskoj razini, a određuje se na temelju jediničnih cijena roba, radova i usluga i standardnih normativa radova, koje Elektroprijenos čini javno dostupnim.
- Na SN priključak plaća se i fiksni dio naknade iz članka 17. ovog Pravilnika.
- Obveze korisnika prema operatoru distribucijskog sustava utvrđuju se aktima operatora distribucijskog sustava.

Članak 36.

(Troškovi SN priključka)

- Naknada za SN priključak u slučaju priključenja u trafostanici 110/x kV, ovisno od naponske razine, obuhvaća troškove izgradnje srednjenaponskog izlaza u trafostanici Elektroprijenosa s pripadajućim dijelom sabirnica. U navedene troškove se uključuju i troškovi ugradnje sustava za mjerenje i zaštitu, te sustava za upravljanje i telekomunikacije, koji su potrebni za pogon i vođenje sustava nakon priključenja. Izgradnja srednjenaponskog priključnog voda (dalekovoda/kabla) do trafostanice 110/x kV Elektroprijenosa u isključivoj je nadležnosti operatora distribucijskog sustava.
- Ostala neophodna ulaganja u mreži vrše se na temelju Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže.

Članak 37.

(Investitor i vlasnik)

Investitor i vlasnik SN čelija (35, 20, 10, 6 kV) u slučaju priključenja u trafostanici 110/x kV je Elektroprijenos.

Članak 38.

(Detaljna pravila za SN priključak)

- Elektroprijenos će na temelju ovog Pravilnika izraditi detaljna pravila i procedure koje se odnose na SN priključak i objaviti ih na svojoj internet stranici.
- Elektroprijenos, tijekom izrade pravila i procedura, konzultuje javnost.

DIO SEDMI – REGISTAR PRIKLJUČAKA

Članak 39.

(Registar priključaka)

- Elektroprijenos vodi Registar priključaka.

- (2) Registar priključaka sadrži sve dokumente koji su vezani za pojedine priključke, uključujući i njihove priloge, kao i instaliranu i odobrenu priključnu snagu objekata korisnika.
- (3) Elektroprijenos vodi i sažetak Registra u elektroničkoj formi koji sadrži osnovne podatke koji se odnose na priključak.
- (4) Sažetak Registra u elektroničkoj formi se objavljuje na internet stranici Elektroprijenosa.

Članak 40.

(Lista - registar podnijetih zahtjeva)

- (1) Elektroprijenos vodi Listu – registar svih podnijetih zahtjeva vezanih za ovaj Pravilnik, koji su u postupku, a po kojima proces priključenja nije završen. U Listi se daje procjena potrebnog razdoblja za odlučivanje po svakom pojedinom zahtjevu, uključujući i fazu u kojoj se pojedini zahtjev nalazi.
- (2) Lista podnijetih zahtjeva se objavljuje na internet stranici Elektroprijenosa.

DIO OSMI – PRAVILA POSTUPKA I RJEŠAVANJE SPOROVA**Članak 41.**

(Supsidijarna primjena pravila postupka)

U postupku priključenja na prijenosnu mrežu na odgovarajući način se primjenjuju pravila upravnog postupka, ukoliko ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

Članak 42.

(Rješavanje sporova)

- (1) Za rješavanje sporova nastalih u primjeni ovog Pravilnika nadležan je DERK.
- (2) Odluke DERK-a u sporovima iz stavka (1) ovog članka su konačne.

DIO DEVETI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 43.**

(Prijelazne odredbe)

Cjenovnik usluga za priključak korisnika ostaje na snazi do donošenja novog.

Članak 44.

(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o priključku ("Službeni glasnik BiH", br. 95/08, 79/10, 60/12 i 83/17).

Članak 45.

(Stupanje na snagu i objava)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Broj 05-28-227-21/25

17. listopada 2025. godine
Tuzla

Predsjedatelj Komisije
Suad Zeljković, v. r.

Na osnovu člana 4.2. Zakona o преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) и члана 36. Пословника о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију ("Службени гласник БиХ", број 2/05), на сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 17. октобра 2025. године, донијет је

**ПРАВИЛНИК¹
О ПРИКЉУЧКУ****ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ****Члан 1.**

(Предмет)

Овим правилником прописује се процедура за прикључак новог објекта произвођача, купца, постројења за складиштење електричне енергије или хибридног постројења на преносну мрежу напонског нивоа 400, 220 и 110 kV, прикључак на средњенапонски ниво 35, 20, 10 и 6 kV у трафостаницама 110/x kV Електропреноса, као и за постојећи објект у случају повећања прикључне снаге, доградње или реконструкције објекта.

Члан 2.

(Дефиниције)

Изрази који се користе у овом правилнику имају следеће значење:

‘Ценовник’ означава Ценовник услуга за прикључак корисника из члана 22. овог правилника,

‘ДЕРК’ је Државна регулаторна комисија за електричну енергију,

‘Елаборат’ означава елаборат техничког рјешења прикључка из члана 11. овог правилника,

‘Електропренос’ је "Електропренос Босне и Херцеговине" акционарско друштво, Бања Лука,

‘Хибридно постројење’ означава постројење за производњу и/или потрошњу електричне енергије у којем се користи више различитих технологија, укључујући и постројење за складиштење електричне енергије, а прикључено је у исту приступну тачку мреже,

‘Корисник’ означава физичко лице, правно лице или више правних лица која наступају заједно, осим оператора дистрибутивног система, које предаје и/или преузима електричну енергију с преносне мреже, укључујући постројење за складиштење електричне енергије и хибридно постројење, прикључено на преносну мрежу, као и лице за кога се спроводи поступак у вези прикључења,

‘Максимална снага хибридног постројења’ означава највећу трајну активну снагу коју хибридно постројење на мјесту прикључка предаје или преузима с мреже, како је утврђено елаборатом,

‘Максимална снага постројења за складиштење електричне енергије’ означава највећу трајну активну снагу коју постројење за складиштење електричне енергије на мјесту прикључка предаје или преузима с мреже, како је утврђено елаборатом,

‘Начелна сагласност за прикључење’ означава претходну сагласност која кориснику потврђује могућност прикључења на преносну мрежу под условима и по процедури дефинисаној овим правилником, укључујући и евентуалне услове утврђене овом сагласношћу,

‘НОС’ је "Независни оператор система у Босни и Херцеговини", Сарајево,

‘Обновљиви извори енергије’ означавају обновљиве нефосилне изворе енергије (енергија вјетра, соларна енергија, геотермална енергија, енергија из околине, енергија плиме, осеке и друга морска енергија, хидроенергија, биомаса, гас добивен од отпада, гас добивен из уређаја за обраду отпадних вода и биогаз),

‘Одобрење за прикључење’ означава документ којим се потврђује да су испуњени сви потребни технички, правни и економски предуслови за прикључак корисника на

¹ Pravilnik objavljen u "Službenom glasniku BiH", broj 64/25